

Romanów, dn. 3.07.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/P/2015

na dostawę sprzętu zapewniającego właściwe warunki przechowywania zbiorów bibliotecznych do Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie w ramach projektu „Zakup wyposażenia biblioteki, sali edukacyjno – wystawienniczej i obserwatorium w Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie” nr umowy 04540/15/DEK z dnia 30.04.2015 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 25, 21-518 Sosnówka, woj. lubelskie, tel. 83 3793014, faks 83 3793014, NIP 539-117-63-26, REGON001099560

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa **sprzętu zapewniającego właściwe warunki przechowywania zbiorów bibliotecznych** do Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w ramach projektu „**Zakup wyposażenia biblioteki, sali edukacyjno – wystawienniczej i obserwatorium w Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie**”, współfinansowanego z programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.
2. Sprzętnależy dostarczyć w podanych przez Zamawiającego ilościachzgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia**Załącznik nr 1.**
3. Parametry określone dla poszczególnych pozycji wymienionych w Załączniku 1 należy traktować jako minimalne.
4. Sprzęt musi spełniać wymogi norm europejskich, musi być fabrycznie nowy, wykonany w sposób estetyczny z materiałów najlepszej jakości.
5. Sprzętokreślony w Załączniku nr 1 należy dostarczyć do miejsca realizacji projektu tj. Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 25, 21-518 Sosnówka.
6. Zamówienie obejmuje**transport, załadunek oraz rozładunek** pozycji wymienionych w załączniku nr 1.
7. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę VAT. Faktura winna wyszczególnić poszczególne pozycje, wraz z cenami jednostkowymi, kwotą podatku VAT oraz kwotą brutto.
8. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbiorusprzętu.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.09.2015 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent może złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
2. Ofertę należy sporządzić w oparciu o dołączony do niniejszego zapytania ofertowego formularz wyceny przedmiotu zamówienia. Wypełniony formularz wyceny należy dołączyć do oferty.
3. Oferta powinna być:

- opatrzona pieczętą firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, numer fax, e-mail
- podpisana czytelnie przez wykonawcę,
- posiadać termin ważności.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 25, 21-518 Sosnówkado dnia20.07.2015 r. do godz. 16^{oo}

VI. OCENA OFERT- kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium: 100% cena.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.muzeum_kraszewskiego.pl
2. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, gdy najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie zadania.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Dorota Demianiuk nr telefonu 833793014, email: ugdorota@gmail.com

IX. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 1Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik Nr 2 Wzór formularza ofertowego.

Załącznik Nr 3 Formularz wyceny przedmiotu zamówienie

Z poważaniem

Krzysztof Bruczuk
Dyrektor Muzeum
Józefa Ignacego Kraszewskiego
w Romanowie

Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Lp.	NAZWA	PARAMETRY	Jednostka	Liczba
1	Osuszacz powietrza	Osuszacz powietrza mobilny z mocnym uchwytem umożliwiającym przemieszczenie oraz koła transportowe, wyposażony w elektroniczny higrostat pozwalający precyzyjnie zadać i utrzymać parametry klimatyczne. Wydajność znamionowa 60 litry/doba Zakres temp. pracy 5-32°C Typ czynnika chłodzącego R 470C Moc 1000W Przepływ powietrza 680 m ³ /h Pojemność zbiornika 5.8 l Przeznaczony do pomieszczeń o pow. powyżej 200 m ²	Szt.	1
2	Nawilżacz powietrza	Nawilżacz powietrza z wymiennym dwustopniowym filtrem z aktywnym węglem. Wydajność przepływu powietrza 500 m ³ /godz. Wydajność parowania 43,20 l/ 24 godz. 3 stopnie dmuchania, Przeznaczony do pomieszczeń powyżej 200 m ³ .	Szt.	1
3	Lampa owadobójcza UV	Lampa owadobójcza UV dezaktywująca bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje, przejezdna na statywie, urządzenia emitujące promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm DANE TECHNICZNE: <ul style="list-style-type: none"> - napięcie zasilania: 230 V 50 Hz - pobór mocy: 25 VA - promieniowanie UV-C: TUV15W - natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m : 0,9 W / m² - trwałość promiennika : 8000 h - dezynfekowana powierzchnia*: 6-8 m² - możliwość ustawienia kąta naświetlenia: 270 ° - odbłyśnik wykonany z aluminium odbłaskowego o bardzo wysokiej jakości. 	Szt.	1

Załącznik Nr 2 Wzór formularza ofertowego.

.....
Miejscowość, data

.....
Imię i nazwisko/ Nazwa

.....
Adres

.....
Telefon

.....
Fax

.....
e-mail

Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego
w Romanowie,
Romanów 25,
21-518 Sosnówka

OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie oferuję realizację zadania w okresie od 1 września 2015 r. do 30 września 2015 r. **wykonanie i montaż mebli bibliotecznych do Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie** w ramach projektu „ Zakup wyposażenia biblioteki, sali edukacyjno – wystawienniczej i obserwatorium w Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie” współfinansowanego z programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. za cenę brutto „..... zł, w tym podatek VAT zł.
Udzielam gwarancji na wykonane i zamontowane meble na okres: 24 miesiące.

Termin ważności oferty:.....

.....
Podpis i pieczęć

Załącznik Nr 3 Formularz wyceny przedmiotu zamówienia

Lp.	Nazwa	Parametry	Jednostka	Liczba	Cena jednostkowa brutto	Kwota brutto
1	Osuszacz powietrza	Osuszacz powietrza mobilny z mocnym uchwytem umożliwiającym przemieszczenie oraz koła transportowe, wyposażony w elektroniczny higrostat pozwalający precyzyjnie zadać i utrzymać parametry klimatyczne. Wydajność znamionowa 60 litry/doba Zakres temp. pracy 5-32°C Typ czynnika chłodzącego R 470C Moc 1000W Przepływ powietrza 680 m ³ /h Pojemność zbiornika 5.8 l Przeznaczony do pomieszczeń o pow. powyżej 200 m ²	Szt.	1	.	
2	Nawilżacz powietrza	Nawilżacz powietrza z wymienny dwustopniowy filtr z aktywnym węglem. Wydajność przepływu powietrza 500 m ³ /godz. Wydajność parowania 43,20 l/ 24 godz. 3 stopnie dmuchania, Przeznaczony do pomieszczeń powyżej 200 m ³ .	Szt.	1		
3	Lampa owadobójcza UV	Lampa owadobójcza UV dezaktywująca bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje, przejezdna na statywie, urządzenia emitujące promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm	Szt.	1		

		DANE TECHNICZNE: <ul style="list-style-type: none">- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz- pobór mocy: 25 VA- promieniowanie UV-C: TUV15W- natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m : 0,9 W / m²- trwałość promiennika : 8000 h- dezynfekowana powierzchnia*: 6-8 m²- możliwość ustawienia kąta naświetlenia: 270 °- odbłyśnik wykonany z aluminium odblaskowego o bardzo wysokiej jakości.				
--	--	--	--	--	--	--