


ETI



Zestawienie danych z projektu	
Opis	Suma
001101211, Obudowa rozdzielni p/t z zamkiem	1 szt.
-F, 002062137, EFi6-4 25/0,03A AC, Wyłącznik ochronny różnicowoprądowy	2 szt.
-F, 002121714, ETIMAT10 1P B 10A 10kA, Wyłącznik nadprądowy	1 szt.
-F, 002121716, ETIMAT10 1P B 16A 10kA, Wyłącznik nadprądowy	3 szt.
-F, 002441504, ETITEC C (T2) 4P 275/5, Ogranicznik przepięć klasy C	1 szt.
-Q, 002423314, SV 363, Rozłącznik izolacyjny 63A	1 szt.

		PROJEKTOWANIE I NADZÓR mgr inż. ROBERT KURYŚ 22-200 WŁODAWA UL. TYSIĄCLECIA P.P.18/3 BIURO PROJEKTOWE UL. MICKIEWICZA 7A TEL/FAX (82) 5722165 TEL KOM. 601 165 975 e-mail: robert-kuryś@wp.pl		INWESTYCJA: REMONT WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PIWNICY Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIE USŁUGOWE-HANDLOWE. 21-518 SOSNOWKA ROMANÓW 25, DZ. NR 57 INWESTOR: MUZEUM J.J. KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE ROMANÓW 25 21-518 SOSNOWKA FAZA: ARCHITEKTURA	
		RYSUNEK		SKALA	
WIDOK ROZDZIELNI TR		NR		3	
FUNKCJA	IME I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS	
Projektant w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	mgr inż. Franciszek Brzozowski	LUB/0081/PWOC/08	16.11.2015		